

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter,

sauberes Trinkwasser ist eine wichtige Grundlage unserer Gesundheit. Daher wird in Deutschland die Wasserqualität schon immer streng überwacht.

Am 01.11.2011 ist eine neue Trinkwasserverordnung in Kraft getreten, die zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen eine regelmäßige Untersuchung der zentralen Warmwasserinstallation in Wohngebäuden auf eine mögliche Belastung mit Legionellen fordert. Legionellen sind Bakterien, die in geringer Konzentration natürlicherweise in Wasser vorkommen können, in sehr hohen Konzentrationen jedoch gesundheitsgefährdend sein können.

Die Gefahr in unseren Anlagen ist äußerst gering, weil die Betriebsweise und die regelmäßige Wartung die Entwicklung von Legionellen nicht begünstigen. Trotzdem wurden zentrale Teile unserer Warmwasserinstallationen in allen Liegenschaften durch ein unabhängiges zertifiziertes Labor überprüft. Das Ergebnis dieser Untersuchungen ergab, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten wurden. Die Untersuchung ergab aus hygienischer Sicht keinen Grund zur Beanstandung.

Legionellenbewertung

Legionellen (KBE/100ml)	Bewertung	Maßnahme	Weitergehende Untersuchung	Nachunter-suchung
> 10.000	extrem hohe Kontamination	direkte Gefahrenabwehr erforderlich (Desinfektion und Nutzungseinschränkung, z.B. Duschverbot) Sanierung erforderlich	unverzüglich	1 Woche nach Desinfektion bzw. Sanierung
> 1.000	hohe Kontamination	Sanierungserfordernis ist abhängig vom Ergebnis der weitergehenden Untersuch	umgehend	-
> 100	mittlere Kontamination	keine	innerhalb von 4 Wochen	-
< 100	keine/ geringe Kontamination	keine	keine	nach 3 Jahren

KBE: Kolonienbildende Einheiten pro 100 Milliliter

Auch Sie können mithelfen, dass unsere Anlagen so bleiben und erst gar keine Kontamination mit Bakterien entstehen kann. Dazu bitten wir Sie, nach längerer Abwesenheit (mehrere Tage oder Wochen) das Wasser im Duschschlauch ablaufen zu lassen und gründlich nachzuspülen. Vor der Verwendung für Speisen und Getränke sollte man Trinkwasser so lange ablaufen lassen, bis frisches kälteres Wasser nachfließt.

Objekt	Probeentnahmestelle	Kolonienbildene Einheiten pro 100ml
A.-Bebel-Platz 13	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
A.-Bebel-Platz 13a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
A.-Kolping-Str. 6	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Beethovenstr. 2a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Beethovenstr. 20a - 20c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Beethovenstr. 24 - 30	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Beethovenstr. 27a/b	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Beethovenstr. 29 - 35	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Behringstr. 10 - 18	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Behringstr. 20 - 20b	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Breitscheidstr. 2	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Breitscheidstr. 3	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Breitscheidstr. 5	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Burglehn 1	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

Burgplatz 1	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	100
Dr.-Rohr-Str. 13/15	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dr.-Rohr-Str. 9/11	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dr.-S.-Allende-Str. 25	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dr.-S.-Allende-Str. 54/56	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dr.-S.-Allende-Str. 78	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dresdener Str. 24/24a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dresdener Str. 26 -26b	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	100
Dresdener Str. 28 - 28c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Dresdener Str. 30 - 30c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fabrikstr. 12	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fiedlerstr. 4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fleischmarkt 2	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fleischmarkt 4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Flinzstr. 27	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	100
Flinzstr. 29	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

Flinzstr. 33 - 39	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fr.-Ebert-Str. 6 - 10	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fr.-Ebert-Str. 12 - 18	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Fr.-Ebert-Str. 26 - 32	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Gareisstr. 2a - 2d	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Gareisstr. 2 - 8	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Gareisstr. 10 - 16	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Gareisstr. 18 - 24	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Gareisstr. 26 - 32	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Goethestr. 9/11	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Große Brüderg. 12	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Hohengasse 16	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 38 - 44	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 46 - 52	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 54 - 58	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 60 - 64	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

J.-Gagarin-Str. 66 - 70	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 75 - 81	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 83 - 87	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Gagarin-Str. 89 - 93	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Kepler-Str. 1 - 7	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Skala-Str. 2 - 6	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	1
J.-Skala-Str. 8 - 12	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Skala-Str. 14 - 18	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Skala-Str. 20 - 26	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Skala-Str. 28 - 32	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
J.-Skala-Str. 64 - 70	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
K.-Kollwitz-Str. 1	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Karl-Marx-Str. 6	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Karl-Marx-Str. 11	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	100
Kesselstr. 20	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Kesselstr. 26	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

Kl. Brüdergasse 3	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Kornstr. 5	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Kornstr. 10/12	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Löbauer Str. 30a - 30c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Löbauer Str. 32 - 38	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Löbauer Str. 40 - 44	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Löbauer Str. 46	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Lotzestr. 17	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Mozarts. 2/ P.-Neckstr.15	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
O.-Nagel-Str. 25/27	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
O.-Nagel-Str. 48 - 52	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
O.-Nagel-Str. 60 - 66	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
O.-Nagel-Str. 74 - 78	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 5/7	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 9/11	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 123	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

P.-Neck-Str. 125	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 129	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 131/131a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 133/133a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 135/135a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
P.-Neck-Str. 137/137a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Postplatz 4 - 4c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Postplatz 4d - 4f	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Purschwitzer Str. 1 - 5	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Purschwitzer Str. 7 - 11	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
R.-Huch-Str. 5	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
R.-Wagner-Str. 2	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
R.-Wagner-Str. 3	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
R.-Wagner-Str. 4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
R.-Wagner-Str. 5	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
R.-Wagner-Str. 6/8	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

R.-Wagner-Str. 10/12	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Rittergasse 1	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Salzenforster Str. 151a/151b	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schloßstr. 4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schubertstr. 1	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schubertstr. 2/4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schubertstr. 3/5	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schubertstr. 6/8	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schülerstr. 10	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Schulstr. 4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Siemensstr. 2/4	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Talstr. 6/8	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Talstr. 10/12	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Talstr. 14/16	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Talstr. 18/20	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Talstr. 22/24	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

Th.-Müntzer-Str. 15 - 15d	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Th.-Müntzer-Str. 17 - 17d	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Th.-Müntzer-Str. 19 - 19d	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Thrombergstr. 19 - 19b	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Thrombergstr. 21 - 21c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Thrombergstr. 23 - 23b	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Thrombergstr. 25 - 25c	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Tuchmacherstr. 1	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Weststr. 14 - 18	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Wilthnerstr. 24a	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0
Ziegelstr. 10 - 14	Warmwasser-Vorlauf am Boiler	0
	Zirkulations-Rücklauf am Boiler	0
	Referenzstrang	0

Stand: 18.08.2021

Heinrich